MetropoliLab

Testausseloste

Raporttitunnus: 068308

Tilaustunnus: 26-019626

ilac-MRA

FINAS
Finnish Accreditation Service
T058 (EN ISO/IEC 17025)

Näytteen tiedot

Näyte 26-019626-001 Nummipellontie 14 A

Näytteenottopaikka Nummipellontie 14 A, Nummimäen vok / Nummipellontie 14 A, Nummimäen vok

Tulokset

Analyysi	Tulos	MU	Yksikkö	Tavoite	Vaatimus	Menetelmä
Mikrobiologiset						
* Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	0		pmy/ml			M0090
* Koliformiset bakteerit	0		mpn/100 ml	≤ 0		M0102
* Escherichia coli	0		mpn/100 ml		≤ 0	M0102
* Suolistoperäiset enterokokit	0		pmy/100 ml		≤ 0	M0094
Kemialliset						
* Sameus	0,20	± 0,03	NTU			M0197
* pH	7,8	± 0,2		6,5-9,5	≤ 9,5	M0195
* Sähkönjohtavuus 25 °C	152	± 8	µS/cm	< 2500		M0198
* Väriluku	< 2,0		mgPt/l			M0174
* Nitriitti, NO2	< 0,010		mg/l		≤ 0,50	M0171
* Mangaani, Mn	< 3		µg/l	< 50		M0141
* Rauta, Fe	< 15		µg/l	< 200		M0141
* Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)						M0158
THM summa	< 2		µg/l		≤ 100	
* Kloroformi	< 0,5		µg/l			
* Dibromikloorimetaani	< 0,5		µg/l			
* Bromidikloorimetaani	< 0,5		µg/l			
* Bromoformi	< 0,5		µg/l			
* 1,2-Dikloorietaani	< 0,3		µg/l		≤ 3,0	
* Bentseeni	< 0,1		µg/l		≤ 1,0	
* Vinyylikloridi	< 0,09		µg/l		≤ 0,50	
Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yht	< 1		µg/l		≤ 10	
* Tetrakloorieteeni	< 0,5		µg/l			
* Trikloorieteeni	< 0,5		µg/l			
Aistinvaraiset						
Haju	ei sivuhajua			ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä		M0351
Maku	ei sivumakua			ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä		M0211
Kenttämittaukset						
Veden lämpötila	13,3		°C			

Näytelausunto

26-019626-001

Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta.

Laboratorion lisätieto:
Selosteelta puuttuvat raja-arvot seuraaville analyyseille:

Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C - "*Ei epätavallisia muutoksia*".

Sameus - "*Ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä*" (*Sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU*).

Väri: "*Ei epätavallisia*